

**ATTIVITÀ RIENTRANTI E NON NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL “CODICE”**

1 <sup>pRT</sup>	2 <sup>pRT</sup>	3 <sup>pRT</sup>	4 <sup>pRT</sup>	5 <sup>pRT</sup>	6 <sup>pRT</sup>	7 <sup>pRT</sup>	8	9	10 <sup>RTT</sup>
11 <sup>RTT</sup>	12 <sup>RTT</sup>	13 <sup>RTT</sup>	14	15 <sup>RTT</sup>	16	17 <sup>RTT</sup>	18 <sup>RTT</sup>	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48 <sup>pRT</sup>	49 <sup>RTT</sup>	50
51	52	53	54	55 <sup>RTT</sup>	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66*	67	68 <sup>RTT</sup>	69*	70
71	72*	73	74 <sup>RTT</sup>	75	76	77 <sup>RTT</sup>	78 <sup>pRT</sup>	79 <sup>RTT</sup>	80 <sup>pRT</sup>

**N** NON rientrante nel “Codice” - Applicazione criteri generali di Prevenzione Incendi

**N<sup>pRT</sup>** NON rientrante nel “Codice” - parzialmente normati a Regola Tecnica Tradizionale

**N<sup>RTT</sup>** NON rientrante nel “Codice” - con Regola Tecnica Tradizionale

**N** Attività soggetta a D.L.vo 101 del 31/07/2020

**N.** Rientrante nel “Codice” con o senza specifica RTV

**\*** Rientranti nel “Codice” con specifica RTV e possibilità “doppio binario” e altre precisazioni (\*)

<b>65</b>	Locali di pubblico spettacolo
<b>66*</b>	Strutture ricettive (ma non quelle all’aria aperta e i rifugi alpini in quanto non rientranti nel “Codice” ma con RTT)
<b>67</b>	Scuole in genere
<b>68</b>	Strutture sanitarie
<b>69*</b>	Attività commerciali ma <u>solo se</u> presentano <u>sia</u> vendita che esposizione <u>altrimenti</u> RTT
<b>71</b>	Tutte le aziende o uffici con oltre 300 persone presenti senza distinzione
<b>72*</b>	Rientranti nel Codice <u>solo gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere archivi, biblioteche, musei, gallerie, esposizioni e mostre o altra attività.</u>
<b>77</b>	Edifici di civile abitazione con altezza antincendio > 24 metri

**NOTE:**

- 1) Per le attività nuove o soggette a modifiche significative (art. 29 comma 3 del D.L.vo 81/08), prive di Regola Tecnica e inserite in attività lavorative (cioè soggette a D.L.vo 81/08) allora, ai sensi dell’art 3 del D.M. 3/9/21, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli del Codice.
- 2) Alle attività esistenti rientranti nel “Codice” (con o senza RTV) soggette a modifiche e/o ampliamenti possono applicarsi ancora le “vecchie” RTT o i Criteri generali di Prevenzione Incendi se l’applicazione del “Codice” non risulta compatibile con l’esistente.

3) **Per le attività esistenti costituite da impianti** (*es. att. 8: oleodotti - oppure - att. 74: impianti di produzione calore in cicli produttivi non rientranti in apposita RTT*) – **si fa riferimento, in particolare, alla sezione S10 del Codice** e le altre parti potrebbero rimanere invariante se non compatibili con l'applicazione del Codice.

---