

DECRETO 31 MARZO 2026 — MINISTERO DELL'INTERNO

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici

Publicato in GU n. 81 dell'8 aprile 2026 • In vigore dal 9 aprile 2026

ART. 1	ART. 2	ART. 3				
Adeguamento con scadenze differenziate	Misure gestionali di mitigazione del rischio	Entrata in vigore				
Edifici scolastici e locali adibiti a scuola non ancora adeguati alla normativa antincendio	Periodo transitorio: lavori di adeguamento non ancora completati	Firma del Decreto				
◆ Quale normativa di adeguamento?	Soggetti responsabili	Data: 31 marzo 2026 Firmatari: Ministro dell'Interno PIANTEDOSI di concerto con Ministro dell'Istruzione e del Merito VALDITARA				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white; text-align: center;">PERCORSO A</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white; text-align: center;">PERCORSO B</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0f2f1;">DM 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</td> <td style="background-color: #e0f2f1;">DM 03/08/2015 + DM 07/08/2017 Norme tecniche di prevenzione incendi per attività scolastiche</td> </tr> </table>	PERCORSO A	PERCORSO B	DM 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica	DM 03/08/2015 + DM 07/08/2017 Norme tecniche di prevenzione incendi per attività scolastiche	Istituzioni scolastiche Enti locali proprietari degli edifici	Publicazione in Gazzetta Ufficiale
PERCORSO A	PERCORSO B					
DM 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica	DM 03/08/2015 + DM 07/08/2017 Norme tecniche di prevenzione incendi per attività scolastiche					
🕒 FASE 1 — Entro 9 mesi dalla pubblicazione (08/01/27)	Misure gestionali di compensazione del rischio	GU: Serie Generale n. 81 dell'8 aprile 2026				
Cosa: Presentazione SCIA al Comando VVF competente (art. 4 DPR 151/2011) Percorso A — punti DM 26/08/1992: 7.0 (generalità); 7.1 lettere a) + b) (illuminazione sicurezza + diffusione sonora/allarme); 8 (sistemi allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica); 12 (norme esercizio). Analogamente: Percorso B — misure DM 03/08/2015: S.10.4 (soluzioni progettuali – impianti tecnologici di servizio a norma); S.10.6.1 (impianti elettrici e illuminazione sicurezza), S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento), S.6-Liv.Prot. II (estintori); S.5 (GSA); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio); segnaletica sicurezza; S.7-Liv.Prot. II (IRAI manuale ove previsto).	(anche da Capitolo S.5 DM 03/08/2015 — coerenti con la valutazione del rischio incendio) <ol style="list-style-type: none"> a. Limitare il carico di incendio compatibilmente con la resistenza al fuoco delle strutture; b. Eliminare materiali con reazione al fuoco inferiori ai requisiti; c. Garantire affollamento compatibile con il sistema di esodo (ridurlo se necessario); d. Sorveglianza costante: verifica condizioni operative, accessibilità e assenza danni → registro; e. Potenziare addetti antincendio (anche esterni/appalto, D.Lgs. 36/2023): controlli preventivi e misure compensative; f. Formazione addetti: corso tipo 3-FOR (All. III DM 02/09/2021) + attestato idoneità tecnica (DL 512/1996); g. Informare i lavoratori sui rischi specifici del mancato adeguamento; h. Almeno 2 esercitazioni antincendio/anno sugli scenari del DVR → registro; i. Integrare il piano di emergenza per presenza di cantieri interni. 	<input checked="" type="checkbox"/> Entrata in vigore: 9 aprile 2026				
🕒 FASE 2 — Entro il 31 dicembre 2027	Adempimenti documentali	Norma: Giorno successivo alla pubblicazione in GU (art. 3, comma 1).				
Cosa: Attuazione di tutte le restanti disposizioni del DM 26/08/1992 (o del DM 03/08/2015 + DM 07/08/2017). Adempimento: Presentazione SCIA al Comando VVF attestante il completo adeguamento. Alternativa: Progetto approvato a seguito di deroga (art. 7 DPR 151/2011) con adeguamento articolato per fasi.	Registro controlli: Attuazione misure d) e h) riportata nel registro (normativa vigente). Valutazione rischio: Mantenuta agli atti dell'attività, disponibile per controlli autorità competenti.	Scadenario riepilogativo				
<input checked="" type="checkbox"/> Adeguamento completato		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entro 9 mesi dalla pubblicazione in GU (08. gennaio 2027): presentazione SCIA fase 1 al VV.F.; ▶ Entro 31/12/2027: SCIA di completo adeguamento al VV.F.; ▶ Da subito: adozione misure gestionali di mitigazione (Art. 2); ▶ Continuativo: aggiornamento registro controlli e valutazione rischio. 				
		Base normativa di riferimento				
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ DM 26/08/1992 — Norme P.I. edilizia scolastica; ▶ DM 03/08/2015 + DM 07/08/2017 — Codice P.I. + Attività scolastiche; ▶ DM 21/03/2018 — Applicazione normativa antincendio alle scuole; ▶ DM 02/09/2021 — Gestione luoghi di lavoro (formazione antincendio); ▶ DPR 151/2011 — Semplificazione procedimenti P.I.; ▶ DL 244/2016 art.4 (mod. da L.15/2025) — Proroga al 31/12/2027. 				